

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@ab.ru, телефон 54-06-28

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО НД и ПР № 1
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

656056 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, E-mail to633561@yandex.ru, телефон 63-35-61

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 29/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №132»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 29 от «29» января 2020 г. начальника ОНД и ПР по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 04.02.2020 11:00:00-12:00:00 □ 06.02.2020 10:00:00-11:00:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №132», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г.Барнаул, рп.Южный, ул. Белинского 7.

проверку проводил(а):

Ковалев Сергей Сергеевич - дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

совместно с: Заведующий МБДОУ «Детский сад №132» Прокушина Ольга Леонидовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (Резервный источник питания (аккумуляторная батарея) не обеспечивает питание системы противопожарной защиты в дежурном режиме)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012;	01.08.2020	
2	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	Ст.6 п.1, ст.4 п.3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.7 СП 1.13130.2009 (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.08.2020	
3	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение	Ст.6 п.1, ст.4 п.3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 43. Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, п.4.3.1 СП 1.13130.2009 (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п.7.62 СНИП 23-05-95		
4	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (группа № 3, №4)	п.35 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, п.4.2.7 СП 1.13130.2009 (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.08.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Ковалев Сергей Сергеевич – дознаватель ОНД и ПР
по Центральному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад №132» Прокушина Ольга Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» февраля 2020 г.

(подпись)