

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – «ДЕТСКИЙ САД №132»

656906, г. Барнаул,

ул. Белинского, 7

тел/факс 67-65-32/68-74-79,

e-mail: mdou-crr-132@mail.ru

от _____ № _____
на № _____ от _____

ИНФОРМАЦИЯ
по вопросу исполнения предписаний надзорных органов
в 2014-2015 уч.году

надзорный орган	акт (дата, номер)	предписание	факт исполнения
УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (уполномоченный – Мишенина О.А.)	№08/047293 от 16 июня 2014 года 14-30	№08/122 от 16 июня 2014 г. - довести стену до гладкого состояния, устранить дефекты поверхности стены в туалетных комнатах №3,4,5 – ликвидировать трещину для возможности проведения уборки влажным способом Срок: 05.08.2015	В процессе ремонтных работ дефекты стен устранены. (фото представлено)
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (инспектор отделения – Даутов Д.Д.)	№334 от 27 мая 2014 года 12.00	№334/1/218 от 27 мая 2014 г. 1. Помещение прачечной не выгорожено противопожарными дверьми 2. Отсутствует огнезащитная обработка деревянных элементов крыши входа в подвал Срок: 01.05.2015	28.10.14 и 23.06.2015 установлены противопожарные двери (имеются паспорта и сертификаты) Огнезащитные работы по обработке входа в подвал проведены (акт №364/1 от 10 июня 2014 г.